



Se racordează cu planșa U190TM - G04



Se racordează cu planșa U190TM - G03

PLAN CHEIE



LEGENDA

- Retele de alimentare cu gaze naturale de medie presiune
- Retele de alimentare cu gaze naturale de joasa presiune
- Retele de alimentare cu gaze naturale propuse
- Zona1,2
- S.R.M. Statie de reglare masurare
- C.V. Camine de vizitare
- Limita extravilan municipiul Timisoara
- Limita intravilan municipiul Timisoara

- Conducta de transport gaze naturale
- Racord de alimentare gaze naturale pentru SRM
- Impermeizare obiectiv SNT (grup robineti sau SRM)
- Statie de reglare - masurare
- Zona de protectie (de o parte si de alta a axei conductei):
 - 2 m pentru Dn<150
 - 3 m pentru 150<Dn<300
 - 4 m pentru 300<Dn<500
- In zona de protectie sunt interzise constructiile de cladiri, amplasarea de dispozite sau raspad, plantarea de arbori si nu se angajeaza activitati de natura a periclitarea integritatii conductei - art. 6.13 din "Norme Tehnice pentru proiectarea si executia conductelor din amonte si de transport gaze naturale"
- Distanța de siguranță (20 m de o parte și de alta a axei conductei)
 - Pe distanța de 20 m, de fiecare parte a axei conductei nu poate fi construită nici un fel de clădire care adăpostească persoane art. 6.21 din "Norme Tehnice pentru proiectarea si executia conductelor din amonte si de transport gaze naturale"
 - In cazul decalorului, pe baza unei analize, distanța de siguranță pot fi reduce de catre operatorul licențiat până la minimum 6 m, cu condiția utilizării la proiectare a unui coeficient de siguranță S=2,5 - art. 6.22
 - Costurile aferente îndeplinirii condiției de la art. 6.22 revin solicitantului activității de amplasare - art. 6.23
- Zona de siguranță (200 m de o parte și de alta a axei conductei)
 - Pentru autorizarea executării oricoror construcții în zona de siguranță a obiectivelor din sectorul gazelor naturale este obligatorie întocmirea avizului scris și operațional - art. 8.18 din "Norme Tehnice pentru proiectarea si executia conductelor din amonte si de transport gaze naturale"

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS
Departamentul Exploatare
Serviciul Evidenta SNT si Evaluare Risc

OBIECTIVE APARTINAND S.N.T.G.N.
TRANSGAZ S.A. AMPLASATE PE TERITORIUL
Municipiului Timisoara, Jud. Timis

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
SCARA 1:10000 METRI

NOTA:
Pentru coordonare a se vedea planșele:
U190TM - G02, G03 si G04

Beneficiar
Municipiul Timisoara
btl. C.D. Loga, nr. 1, 300030 Timisoara, jud. Timiș
tel./fax: 0256408300/025640635,
eMail: primariatm@primariatm.ro
www.primariatm.ro

Asociați contract

s.c. planwerk s.r.l.
arhitectură + urbanism
str. Clemenceau 3, 400021, Cluj Napoca
0264439488, eMail: office@planwerkcluj.org
www.planwerkcluj.org

s.c. VITAMIN Architects s.r.l.
str. Amforei, nr. 4, 300660, Timisoara
tel./fax: 0256433550
www.vitamina.ro

s.c. IHS Romania s.r.l.
str. Victor Eftimiu, nr. 5-7, 010153 București
tel./fax: 0213137475, eMail: office@ihs-romania.ro
www.ihs-romania.ro

s.c. PROIECT BIHOR s.a.
str. General Magheru, nr. 23, 410057 Oradea
tel.: 0259415627, fax: 0259415353
eMail: proiect.bihor@ndsoar.ro
www.proiect-bihor.ro

Proiectant general
s.c. planwerk s.r.l. arh. Eugen Panescu
arhitectură + urbanism
s.c. VITAMIN Architects s.r.l. arh. Paul Buchert
s.c. IHS Romania s.r.l. arh. Nicolae Taralunga
s.c. PROIECT BIHOR s.a. dir. gen. ing. Marius Coste
s.c. CORNEL&CORNEL TOPOEXIM s.r.l. ing. Necula Dragoș

PLAN DE SITUATIE REțele ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - 01

Proiectant de specialitate
s.c. INFRA PLAN s.r.l.
ing. Dan Raula
ing. Cristian Manda

Infra Plan
Str. George Bacovia, Nr. 40, Sector 4, Bucuresti
Tel: +40 212 373 201 / +40 212 710 506
Fax: +40 212 373 201
Mail: info@infra-plan.ro
www.infra-plan.ro

PLANUL URBANISTIC GENERAL 2012

G01

Nr. contract schizitor:	Nr. contract proiectant:	Nr. proiect:	Data:	Scara:
190 / 08.10.2010	190 / 08.10.2010	U190TM	21.04.2014	1:10.000