Copie conformă cu exemplarul existent în
ARHIVA PRIMĂRIEI
MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
Data 22 JUL 2026 Semnătura

Structura constructivă

- Pereți casa scării REI 150
- Pereți exterior: BCA - EI150 - clasa de reacție la foc A1 [C0 (Ca 1)]
- Pereți interiori neportanți PI - EI30 A2-s1 d0 [C0 (Ca 1)]
- PERETI DESPARTITORI NESTRUCTURALI - zidărie de BCA de 15 cm - REI150, clasa de reacție la foc A1 [C0 (Ca 1)]
- PERETI DESPARTITORI NESTRUCTURALI dintre apartamente - ZIDARIE BCA 25 cm - EI150, clasa de reacție la foc A1 CC Ca1)
- PERETI DESPARTITORI NESTRUCTURALI GIPSCARTON- pereți 2x plăci gipscarton 12.5mm- structura metalică izolație vata minerală 50mm, - EI60, clasa de reacție la foc A2-s1 d0 CC Ca1)
- Stâlpi coloane R120 A1 C0(CA1)
- Grinzi R30
- planșee beton armat REI 60 A1 C0(CA1) peste nivele
- Grinzi planșee nervuri acoperișuri terasa R15 respectiv REI 45 A1 C0(CA1)
- termosistem 10 cm polistiren expandat (EPS 80) în condiții de utilizare finală clasa de reacție la foc B - s2, d0
- între nivele la termoizolația fațadei brâu din material incombustibil în înălțime de 30 cm (VATA MINERALA)

Structura din beton armat - clasa de reacție la foc A1 [C0 (CA 1)]
Pereți interiori din cărămidă de BCA - clasa de reacție la foc A1 [C0 (CA 1)]
Pereți exterior din zidărie de BCA - clasa de reacție la foc A1 [C0 (CA 1)]
Tâmplărie din PVC - clasa de reacție la foc B-s1 d0 [C1 (CA 2d)]
Protecție structură din gipscarton rezistent la foc - clasa de reacție la foc A2-s1 d0 [C0 (CA 1)]
Balustrade din tablă perforată - clasa de reacție la foc A1_FL [C0 (CA 1)]
Balustrade din tablă perforată pînă la înălțimea de 2.10 m în holuri, scări cu acces public, holuri și zone de preparare - clasa de reacție la foc K1_30 [C0 (CA 1)]
Pardoseli din vopsele lavabile - clasa de reacție la foc K1_10 [C0 (CA 1)]
Stâlpi și grinzi din beton - clasa de reacție la foc A1 [C0 (CA 1)]
Termoizolație vata minerală - clasa de reacție la foc A2-s1 d0 [C0 (CA 1)]
Hidroizolație folie PVC - clasa de reacție la foc E [C4 (CA 2d)]
Finisaje hidroizolație din sist 16/32 pe geotextil - clasa de reacție la foc A2-s1 d0 [C0 (CA 1)]
Tâmplărie din aluminiu - clasa de reacție la foc A2-s1 d0 [C0 (CA 1)]
Geamuri termopan LOW E - clasa de reacție la foc A2-s1 d0 [C0 (CA 1)]
Tâmplărie interioară din PVC - clasa de reacție la foc B-s1,d0 [C1 (CA 2d)]
Ușă RE intrare de la intrarea în apartamente - clasa de reacție la foc B-s1 d0
Pereți interiori din gipscarton cu plină rotundă - clasa de reacție la foc A2-s1 d0 [C0 (CA 1)]
Pereți interiori cu faianță pînă la 2.10 în zonele de grupuri sanitare - clasa de reacție la foc K1_30 [C0 (CA 1)]
Spațiile umede se vor zugrăvi cu vopsele lavabile - clasa de reacție la foc K1_10 [C0 (CA 1)]
Tavan false SK rezistent la foc - clasa de reacție la foc A2-s1 d0 [C0 (CA 1)]
- INVELITOARE TABLA GALVANIZATA PERFORATA PREVOPSITA - clasa de reacție la foc A2 s1 d0
- MEMBRANA BITUMINOASA - clasa de reacție la foc F

JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Nr. de autorizare în structură
Nr. 504 din 23 iulie 2026
Arhitect șef

JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
VIZAT
Nr. 504 din 09-10-2020

CLAMIRILE DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DESENELE ALĂTURATE CAT ȘI SPECIFICAȚIILE, DESELE, AMENAJĂRILE SUNT ȘI VOR RĂMÂNE PROPRIETATEA ARHITECTULUI. NICI O PARTE DIN ACESTE DESENE NU POATE FI REPRODUSĂ, COPIATĂ, ADAPTATĂ, DEZVĂLUITĂ, SAU DISTRIBUITĂ ALTORA, VÂNDUTĂ, PUBLICATĂ SAU FOLOSITĂ FĂRĂ CONSIMȚĂMÂNTUL SCRIS AL ARHITECTULUI. ORICE FOLOSIRE NEADECVATĂ A ARHITECTULUI CONTRACTUL VIZUAL CU DESENELE ALĂTURATE CONSTITUIE DOVADA DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ A ACCEPTĂRII ACESTOR CONDIȚII.

	Nume	Semnătura	Cerința	Titlu referat de verificare/expertiză tehnică	Nr. referat	Data
Verificator	ing. Emil BABA					
Expert tehnic						

S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L. Intrarea Vrâncului, nr. 8, ap. 22, Timișoara, TIMIȘ Tel. 0745187577 / 0760641143 e-mail: tunaru.dana.a@gmail.com, office.danielvicol@gmail.com	Denumire proiect: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+5E+6E. AMENAJARE ACCESE. ÎMPREJMUIRE TEREN CONFORM PUD APROBAT CU HCL 340/2007		Proiect nr. LID01 2018
Specificație	Nume	Semnătura	Data [redacted]		Faza
Șef proiect	arh. C. PĂTRĂȘCU-BABA		2020	Amplasament: strada Mareșal C. PREZAN (Lidia), cf. nr. 421802, nr. cad 421802	DTAC	
Proiectat	arh. C. JONEA		Scara		Nr. Pl.	
Desenat	arh. D. SARANDAN		1:100	Denumire planșa: FAȚADA VEST	A014	

STROIA A. LUCIA
ARHITECT
VERIFICATOR PROIECTE
NR. 1408
B.C.D.E.F