Structura constructivă

- Perete casa scării REI 180
- Pereți exterior: BCA - EI180, clasa de reacție la foc A1 (C0 (Ca 1))
- Pereți interiori neportanți: PI - EI30 A2-s1,d0 (C0 (Ca 1))
- PEREȚI DESPARTITORI NESTRUCTURALI - zidarie de BCA de 15 cm - REI150, clasa de reacție la foc A1 (C0 (Ca 1))
- PEREȚI DESPARTITORI NESTRUCTURALI dintre apartamente - ZIDARIE BCA 25 cm - EI180, clasa de reacție la foc A1 (C0 (Ca1))
- PEREȚI DESPARTITORI NESTRUCTURALI GIPSCARTON - [illegible] 12.5 mm; structura metalica izolatie vata [illegible] - E60, clasa de reacție la foc A2-s1,d0 (C0 (Ca1))
- [illegible] coloane R120 A1 (C0 (CA1))
- [illegible] grinzi REI 60 A1 C0 (CA1) peste nivele [illegible]
- [illegible] acoperisuri terasa R45 respectiv REI 45
- [illegible] 10 cm polistiren expandat (EPS 80) in condiții de [illegible] finall clasa de reacție la foc B - s2,d0
- Pe [illegible] la termoizolația fațadei brâu din material incombustibil în înălțime de 30 cm. (VATA MINERALA).

Structura din beton armat - clasa de reacție la foc A1 (C0 (CA 1))
Pereți interior din zidărie de BCA - clasa de reacție la foc A1 (C0 (CA 1))
Finisaj exterior din zidărie de BCA - clasa de reacție la foc A1 (C0 (CA 1))
Tâmplărie din PVC - clasa de reacție la foc B-s1 d0 (C1 (CA 2))
Geamuri termopan - clasa de reacție la foc A1 (C0 (CA 1))
Pereți interiori din GK rezistent la foc - clasa de reacție la foc A2-s1 d0 (C0 (CA 1))
Pardoseala din gresie ceramica - clasa de reacție la foc A1_FL (C0 (CA 1))
Pereți finisaj cu faianță până la 2.10 în zonele de grupuri sanitare - clasa de reacție la foc K1_30 (C0 (CA 1))
Spațiile tehnice se vor zugrăvi cu vopsele lavabile - clasa de reacție la foc K1_10 (C0 (CA 1))
Tavan false GK rezistent la umezeală - clasa de reacție la foc A2-s1 d0 (C0 (CA 1))
• ÎNVELITOARE TABLA PERFORATA - clasa de reacție la foc A2-s1d0
• MEMBRANA BITUMINOASA - clasa de reacție la foc F

JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Nr. de autorizare 500
din 23.07.2020
Arhitect șef

JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Nr. de autorizare
din 09.10.2020

22 APR. 2020

CLĂDIRILE DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

STROIA A. DIANA
ARHITECT
NR. 1405
VERIFICATOR PROIECTE
B.I.C.D.E.F.

Copie conformă cu exemplarul existent în
ARHIVA PRIMĂRIEI
MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
Data 22 JUL 2020 Semnătura

DESENELE ALĂTURATE CAT ȘI SPECIFICAȚIILE, IDEILE, AMENAJĂRILE SUNT ȘI VOR RĂMÂNE PROPRIETATEA ARHITECTULUI ȘI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALTE SCOPURI FĂRĂ ACORDUL ARHITECTULUI. ORICE FOLOSIRE, COPIERE SAU DIFUZARE FĂRĂ ACEST ACORD VA FI PRIVITĂ CA O ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE AUTOR ALE ARHITECTULUI. CONTRACTUL VIZUAL DIN DESENELE ALĂTURATE CONSTITUIE DOVADA DEFINITIVĂ ȘI ÎNTOCMIRII ÎNTRE PĂRȚILE CONTRACTANTE. ORICE MODIFICARE A ACESTORA ÎNAINTE SAU DUPĂ EXECUȚIE FĂRĂ ACORDUL ARHITECTULUI ANULEAZĂ ORICE RESPONSABILITATE A ARHITECTULUI ASUPRA LUCRĂRII. ORICE MODIFICARE A ACESTORA ÎNAINTE SAU DUPĂ EXECUȚIE FĂRĂ ACORDUL ARHITECTULUI ANULEAZĂ ORICE RESPONSABILITATE A ARHITECTULUI ASUPRA LUCRĂRII. ORICE MODIFICARE A ACESTORA ÎNAINTE SAU DUPĂ EXECUȚIE FĂRĂ ACORDUL ARHITECTULUI ANULEAZĂ ORICE RESPONSABILITATE A ARHITECTULUI ASUPRA LUCRĂRII. ORICE MODIFICARE A ACESTORA ÎNAINTE SAU DUPĂ EXECUȚIE FĂRĂ ACORDUL ARHITECTULUI ANULEAZĂ ORICE RESPONSABILITATE A ARHITECTULUI ASUPRA LUCRĂRII. ORICE MODIFICARE A ACESTORA ÎNAINTE SAU DUPĂ EXECUȚIE FĂRĂ ACORDUL ARHITECTULUI ANULEAZĂ ORICE RESPONSABILITATE A ARHITECTULUI ASUPRA LUCRĂRII.

	Nume	Semnătura	Cerința / Tipul referatului verificare/expertiză tehnică	Nr. referat	Data
Verificator	ing. Em.IBABA				
Expert tehnic					

S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L.
Intrarea Vânătorului nr. 5, ap. 22, Timișoara, TIMIȘ
Tel: 0745/875577 / 0752641143
e-mail: tunaru.daria@gmail.com
office.dani@yahoo.com

Denumire proiect: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+5E+R, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE TEREN CONFORM PAC APROBAT CU HCL 342/2017

Proiect nr. LID01/2018

Specificație	Nume	Semnătura	Data	Beneficiar: [redacted]	Faza
Șef proiect	arh. C. PATRASCU-BABA		2020	Amplasament: strada Marșal C. PREZAN, (fostul str. nr. 42-62), nr. cad 421802	DTAC
Proiectat	arh. C. JULEA		Scara		Nr. Pl.
Desenat	arh. D. SARANDAN		1:100	Denumire planșa: FAȚADA A-B	AC12