Structura constructivă:
- Perete casa scari REI 180
- Pereti exterior: BCA - EI180, clasa de reactie la foc A1 [C0 (Ca 1)]
- Pereti interiori neportanti PI - EI30 A2-s1,d0 [C0 (Ca 1)]
- PERETI DESPARTITORI NESTRUCTURALI - zidarie de BCA de 15 cm - REI150, clasa de reactie la foc A1 [C0 (Ca 1)]
- PERETI DESPARTITORI NESTRUCTURALI dintre apartamente - ZIDARIE BCA 25 cm - E 180 clasa de reactie la foc A1 C0(Ca1)
- PERETI DESPARTITORI NESTRUCTURALI GIPSCARTON- perete 2x placi gipsartom 12,5mm; structura metalica izolatie vata minerala 60mm, - EI60, clasa de reactie la foc A2 s1,d0 (Ca1)
- Stalpi coloane R120 A1 (C0,CA1)
- Grinzi R60
- plansee beton armat REI 60 A1 C0(CA1) pentru nivele
- Grinzi plansee nivelari acoperisuri terasa R45 respectiv REI 45 A1,C0(CA1)
- termoizolatie 10 cm polistiren expandat (EPS 80) in conditie de utilizare finita clasa de reactie la foc B - s2 d0
- intre nivele: termoizolatia fatadei sistem din material incombustibil in inaltime de 30 cm (VATA MINERALA).

Structura din beton armat - clasa de reactie la foc A1 [Co (CA 1)]
Perete interior din zidarie de BCA - clasa de reactie la foc A1 [Co (CA 1)]
Perete exterior din zidarie de BCA - clasa de reactie la foc A1 [Co (CA 1)]
Tamplarie din PVC - clasa de reactie la foc B s1 d0 [C1 (CA 2d)]
Geamuri termopan - clasa de reactie la foc A1 [C0 (CA 1)]
Pereti interiori din GK rezistent la foc - clasa de reactie la foc A2 s1 d0 [Co (CA 1)]
Pardoseala din gresie ceramica - clasa de reactie la foc A1_FL [Co (CA 1)]
Pereti cu faianta pana la inaltimea de 2,10 m in bucatarii cu vapositoare dusuri si zone de preparare - clasa de reactie la foc K1_30 [C0 (CA 1)]
Zugraveli cu vopsele lavabile - clasa de reactie la foc K1_10 [Co (CA 1)]
Stalpi si grinzi din beton - clasa de reactie la foc A1 [Co (CA 1)]
Termoizolatie vata minerala - clasa de reactie la foc A2 s1 d0 [Co (CA 1)]
Hidroizolatie folie PVC - clasa de reactie la foc E [C4 (CA 2d)]
Protectie a hidroizolatiei din sort 16/32 + geotexti - clasa de reactie la foc A2-s1 d0 [Co (CA 1)]
Tamplarie din aluminiu - clasa de reactie la foc A2-s1 d0 [Co (CA 1)]
Geamuri termopan LOW E - clasa de reactie la foc A2-s1 d0 [Co (CA 1)]
Tamplarie interioara din PVC - clasa de reactie la foc B-s1 d0 [C1 (CA 2d)]
Usi RF metalice de intrarea in apartamente - clasa de reactie la foc B s1 d0 [C1 (CA 2d)]
Pardoseala din gresie ceramica cu prima rotunjita - clasa de reactie la foc A1_FL [Co (CA 1)]
Pereti finisati cu faianta pana la 2,10 in zonele de grupuri sanitare - clasa de reactie la foc K1_30 [Co (CA 1)]
Stalpi le tencuie se vor zugravi cu vopsele lavabile - clasa de reactie la foc K1_10 [Co (CA 1)]
Izolatie fara GK rezistent la foc - clasa de reactie la foc A2-s1 d0 [Co (CA 1)]
- INVELITOARE TABLA CU FALTUIRI - PREVOPSITA - clasa de reactie la foc A2 s1 d0
- MEMBRANA BITUMINOASA - clasa de reactie la foc E



Copie conformă cu exemplarul existent în ARHIVA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
Data 22 JUL 2026 Semnătura

JUDEȚUL TIMIȘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Nr. de autorizare construire/desființare
Nr. 504 din 23-07-2026
Arhitect șef

JUDEȚUL TIMIȘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Nr. de autorizare 981 din 09-10-2020

STROIA A. DIANA ROMÂNIA NR. 1486 B.I.C.D.E.F. ARHITECT VERIFICATOR PROJECTE

22 APR. 2020

Cristina Maria PĂTRAȘCU-LABA

DESENELE ALATURATE CAT SI SPECIFICATIILE, IDEILE, AMENAJARILE SUNT SI VOR RAMANE PROPRIETATEA ARHITECTULUI, NICIO PARTE A ACESTORA NU POATE FI REPRODUSA, COPIATA, ADAPTATA, DEZVALUITA DAU CUI TERTA ALTEIA VANDUTA PUBLICATA SAU FOLOSITA FARA CONSIMTAMANTUL SCRIS ANTERIOR SI COMPENSAREA REALIZATA A ARHITECTULUI. CONTACTUL VIZUAL CU DESENELE ALATURATE CONSTITUIE DOVADA DEFINITIVA SI IREVOCABILA A ACCEPTARII ACESTOR RESTRICTII

	Nume	Semnătura	Calitate	Titlu referat de verificare/expertiză tehnică	Nr. referat	Data
Verificator	ing. Emil BABA					
Expert tehnic						

S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L.
intrarea Vipiului nr. 8, ap. 22, Timișoara, TIMIS
Tel. 0745187577 / 0752841143
e-mail: lunan_dana@yahoo.com
office.danie.vico@gmail.com

Denumire proiect: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER IN REGIM DE INALTIME S+P+5E+R, AMENAJARE ACCESE, IMPREMUIRE TEREN CONFORM PUD APROBAT CU HCL 348/2017

Proiect nr. 1.D01/2018

Specificație	Nume	Semnătura	Data	[redacted]	Faza
Șef proiect	arh. C. PĂTRAȘCU-BABA		2020	Amplasament: strada Mareșal C. PREZAN, cadastral nr. 421602, nr. cad 421602	DTAC
Proiectat	arh. C. JUNEA		Scara		Nr. Pl.
Desenat	arh. D. SARANDAN		1:100	Denumire planșa: PATROSE SUD	A013