



STUDIUL DE INSORIRE S-A REALIZAT PENTRU IMOBILUL PROPU S+P+3E, IN TIMISOARA, STR. SILISTRA, IDENTIFICAT PRIN CF NR. 441796, CU CERTIFICATUL DE URBANISM NR CU2024-000114/12.02.2024, SI CLADIREA DE LA NORDUL ACESTEIA (AFLATA LA DISTANTA DE 14.46M DE IMOBILUL PROIECTAT) URMARINDU-SE ILUMINAREA FATADELOR IMOBILELOR EXISTENTE IN CONDITIILE UMBRELOR ARUNCATE DE IMOBILUL PROIECTAT SI ILUMINAREA INCAPERILOR DE LOCUIT DIN IMOBILUL PROIECTAT LA SOLSTITIUL DE IARNA - 21 DECEMBRIE

STUDIUL S-A REALIZAT PE INCREMENTE ORARE DE 15 MIN, DE UNDE REZULTA SI CUANTIFICAREA TIMPULUI IN ACESTE INTERVALE PENTRU DATA DE 21 DECEMBRIE - SOLSTITIUL DE IARNA

ACEST NIVEL DE DETALIERE A PERMIS EVALUAREA ILUMINARII IMOBILELOR AVUTE IN VEDERE SI VERIFICAREA RESPECTARII CONDITIILOR DIN OMS 199/2014, CAP 1 ART 3, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

CONCLUZII GENERALE:

- FATADA SUDICA A IMOBILULUI DE LOCUINTE AFLAT LA NORD FATADE IMOBILUL PROPU PRIMESTE ILUMINARE DIRECTA PE UN INTERVAL DE 4H:00 \geq 1h 30 MIN CONFORM OMS 119/2014 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
- FATADA ESTICA A IMOBILULUI DE LOCUINTE PROPU PRIMESTE ILUMINARE DIRECTA PE UN INTERVAL DE 5H:00 (TRONSONUL 1) \geq 1h 30 MIN CONFORM OMS 119/2014 MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
- FATADA VESTICA A IMOBILULUI DE LOCUINTE PROPU PRIMESTE ILUMINARE DIRECTA PE UN INTERVAL DE 7H:30 (TRONSONUL 2) \geq 1h 30 MIN CONFORM OMS 119/2014 MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
- FATADA SUDICA A IMOBILULUI DE LOCUINTE PROPU PRIMESTE ILUMINARE DIRECTA PE UN INTERVAL DE 2H:00 (TRONSONUL 3) \geq 1h 30 MIN CONFORM OMS 119/2014 MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
- IN URMA VERIFICARII UMBREI PURTATE LASATE PE PARCURSUL ZILEI DE 21 DECEMBRIE DE CATRE IMOBILUL PROPU PE FATADELE IMOBILULUI INVECINAT STUDIAT, SE CONSTATA CA SE INTRUNESC CONDITIILE DIN OMS 119/2014 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
- IN URMA VERIFICARII INSORIRII PENTRU INCAPERILE DE LOCUIT DIN IMOBILUL PROPU (FATADELE DE EST, VEST SI SUD, SE CONSTATA CA SE INTRUNESC CONDITIILE DIN OMS 119/2014 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

CONCLUZIE: ESTE ASIGURATA INSORIREA LA SOLSTITIUL DE IARNA A INCAPERILOR DE LOCUIT DIN IMOBILELE INVECINATE DAR SI DIN IMOBILUL PROPU



- CLADIRE INVECINATA
- TRONSON 1 - FATADA ESTICA
- TRONSON 2 - FATADA SUDICA
- TRONSON 3 - FATADA VESTICA

P.U.D. - Construire imobil S+P+3E cu functiune mixta (mai multe apartamente si S.A.D.) intravilan municipiului Timisoara, C.F. 441796, nr.cad. 441796 - 822 mp beneficiar: MICLEA IMOB VEST S.R.L. (inițial MICLEA Dumitru si MICLEA Ana)

Aceasta documentatie este proprietatea intelectuala a S.C. Atelier CAAD S.R.L. si intra sub incidenta legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea partiala sau in totalitate a documentatiei se poate face doar cu acordul scris al firmei mai sus mentionate

Specialist RUR cu drept de semnatura		Categorie	
ingh. BOCAN P. DRAGOS PETRU		D. E.	
VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA
REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA			
Beneficiar: MICLEA IMOB VEST S.R.L. (inițial MICLEA Dumitru si MICLEA Ana)		Proiect nr. 434 / 2024	
Sediu social: Timisoara, str. Aurora, nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Punct de lucru: Timisoara 300194, str. Brasov nr 8, ap. 5, tel. 0256 228 717		Anexament: P.U.D. Construire imobil S+P+3E cu functiune mixta (mai multe apartamente si S.A.D.)	
SPECIALISTE		Scara: 1/500	
SEF PROIECT	NUME	SEMNATURA	TIBULZATACSI
PROIECTAT	ingh. Emanuel TAMAS	Data: dec 2024	TIBULZATACSI
DESENAT	ingh. Emanuel TAMAS		Studiu de insorire
			Planşa nr. 1/05